

燃气锅炉房排放故障应急处理预案

- 1、锅炉排放执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015。
- 2、保证在线监测系统的运行良好，做好设备日常巡检、日常维护保养、定期校准和校验等工作，确保数据准确可靠。
- 3、建立日常维护工作汇报制度，运行过程中如发现在线监测设备故障或排放数据超标应立即向领导进行报告说明情况，并采取手工监测对排放数据进行核对，查看问题原因。如为在线监测系统故障则迅速联系厂家进行维修；如确为锅炉自身原因导致排放超标，则采取降低锅炉负荷的措施，减少用气量，然后对排放数据进行实时观察，并联系锅炉维保厂家对锅炉及燃烧器进行调试检查，保证排放数据达标。
- 4、在保证供暖的前提下，对出现排放超标问题的锅炉进行检修，如问题原因必须停炉方可查明和解决，则启动备用炉保障供暖，对出现问题的锅炉停止运行并及时进行检修。
- 5、自动监测设备故障期间需采取手工监测，保证排放数据达标。
- 6、故障处理完成后，应及时形成在线监测设备故障报告，详细描述故障原因并拍摄具体故障点位予以佐证；如有配件或设备更换、比对监测、仪器校准等操作，提供照片资料。
- 7、日常做好锅炉的保养，保证管路畅通，确保燃烧器等主要设备的运行良好，避免排放超标问题发生。